

Office Of
UJJAIN Division , MANDSAUR
Madhya Pradesh

अग्नि शमन प्रकोष्ठ
Fire Cell
फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट
Fire Safety Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number : 6100016988/FNOC/COL/2025/2953
आवेदन की तिथि / Application Date : Sep 7, 2024 जावक की तिथि / Dispatch Date : 30-Jun-25
आवेदक का नाम / Applicant Name : MANDSAUR INTERNATIONAL SCHOOL

आवेदक का पता / Applicant Address : MR.RAHUL NAHTA M/S MANDSAUR INTERNATIONAL SCHOOL
SHRI BHANWARLAL NAHTA SAMITI SANSTHAN ,SURVEY
अनापति प्रमाण पत्र का प्रकार / Type of NOC : NO-354/1/2/3 & 356/1/2/3 VILLAGE -BHUNIYAKHEDI DISTT-
Fire Safety Certificate
अधिभोग का प्रकार / Type of Occupancy : Educational Building/ शैक्षणिक भवन
ईमारत का ऊंचाई / Building Height : 9 (मीटर में / Meter)
भूमि / भवन का क्षेत्रफल / Plot / Building Area: 16993 (Sq.Mtr)
संपत्ति का पता / Property Address : M/S MANDSAUR INTERNATIONAL SCHOOL, BHUNIYAKHEDI
MANDSAUR MANDSAUR District Rural Area
अग्नि प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित / Approved by Fire Authority :


विषय/Subject- रजिस्ट्रेशन नंबर :- 6100016988 भवन हेतु फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र प्रदाय करने के संबंध में।

टिप्पणि / Remarks-

विषयांगत मेसर्स मंदसौर इंटरनेशनल स्कूल (श्री भवरलाल नाहटा समृति संस्था न) ग्राम भुनियाखेडी तहसील व जिला मंदसौर द्वारा फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट का अनापति प्रमाण-पत्र चाहा गया है। आवेदन के साथ संबंधित विभाग का आवेदन-पत्र, स्वी कृत मानचित्र की प्रति, भूमिस्वा मी अभिलेख की प्रति एवं स्थावन की उपयुक्तता के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व से प्राप्त अभिमत डायवर्शन की प्रति संलग्न कर प्रेषित की गई है एवं आवेदन के साथ आवेदित भवन/बहुमंजिला भवन का फायर प्लान सक्षम फायर कंसल्टेन्ट से तैयार हस्ताक्षर (सहित) प्रस्तुत किया गया है तथा अग्नि सुरक्षा संबंधी निर्धारित 53 बिन्दुओं की जानकारी भी आर्किटेक्ट्स/ इंजिनियर तथा भवन मालिक के हस्ताक्षर सहित प्रस्तुत की गई है।

गठित समिति द्वारा प्राप्त आवेदन का परीक्षण किया गया और समिति के परीक्षण अनुसार आवेदन को निम्नलिखित प्रावधान एवं शर्तों का पालन करना आवश्यक होगा :-

(1) निम्न लिखित अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था करना अनिवार्य होगा :-



Office Of
UJJAIN Division , MANDSAUR
Madhya Pradesh


अग्नि शमन प्रकोष्ठ
Fire Cell
फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट
Fire Safety Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number : 6100016988/FNOC/COL/2025/2953

आवेदन की तिथि / Application Date : Sep 7, 2024 जावक की तिथि / Dispatch Date : 30-Jun-25

आवेदक का नाम / Applicant Name : MANDSAUR INTERNATIONAL SCHOOL

2. Wet Riser.
3. Down Comer.
4. Hose Reel.
5. Automatic Sprinkler System.
6. Yard Hydrant.
7. U.G. Tank with Draw off Connection.
8. Terrace Tanks.
9. Fire Pump.
10. Terrace Pump.
11. First Aid Fire Fighting Appliances.
12. Pressurization System.
13. Auto Detection System.
14. Manual operated Electrical Fire Alarm System.
15. P.A. System with talk back facility.
16. Emergency Light.
17. Auto D.G. Set.
18. Illuminated Exit Sign.



Office Of
UJJAIN Division , MANDSAUR
Madhya Pradesh

अग्नि शमन प्रकोष्ठ
Fire Cell

फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट
Fire Safety Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number : 6100016988/FNOC/COL/2025/2953

आवेदन की तिथि / Application Date : Sep 7, 2024 जावक की तिथि / Dispatch Date : 30-Jun-25

आवेदक का नाम / Applicant Name : MANDSAUR INTERNATIONAL SCHOOL

19. Means of Escape.

20. Compartmentation.

21. MCB/ELCB.

22. Fireman Switch in Lift.

23. Hose Boxes with Delivery Hose and Branch.

24. Refuge Area.

(2) उपरोक्त लिखित 24 बिन्दुओं में से आवश्यक अग्निशमन उपकरणों (नेशनल बिल्डिंग कोड-2016 के भाग - 4, के टेबल 7 के प्रावधान अनुसार) को संलग्न फायर प्लानि के प्रावधान अनुसार स्थापित करना, समस्त फस्टल एड एवं अन्य आवश्यक फायर फायटिंग (नेशनल बिल्डिंग कोड-2016 के भाग - 4 अनुसार) व्यवस्थार करना, भूमि विकास नियम, 2012 एवं निर्धारित आई.एस. मानकों का पालन करना अनिवार्य होगा।

(3) आवेदक को स्वी कृत अभिन्यास एवं भवन अनुज्ञा में निर्धारित शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा और स्वीकृति से भिन्न निर्माण/उपयोग की सक्षम स्वीकृति लेने हेतु आवेदक स्वयं उत्तम और दायी होगा। यह अनुज्ञा भवन अनुज्ञा में निर्धारित अवधि या 3 वर्ष की अवधि हेतु प्रभावशील रहेगी। यदि निर्धारित अवधि में कार्य पूर्ण नहीं किया जाता है, तो एन.बी.सी. 2016 में समय-समय पर किये गये संशोधन अनुसार कार्य करना बंधनकारी होगा।



Office Of
UJJAIN Division , MANDSAUR
Madhya Pradesh

अग्नि शमन प्रकोष्ठ
Fire Cell

फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट
Fire Safety Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number : 6100016988/FNOC/COL/2025/2953

आवेदन की तिथि / Application Date : Sep 7, 2024 जावक की तिथि / Dispatch Date : 30-Jun-25

आवेदक का नाम / Applicant Name : MANDSAUR INTERNATIONAL SCHOOL

अतः गठित समिति की अनुशंसा अनुसार उपरोक्तस लिखित शर्तों एवं प्रावधानों के तहत "फायर प्लान अप्रूवल पत्र" प्रदाय करने की स्वीधकृति "अग्नि प्राधिकारी" द्वारा प्रदाय की गई है और तदनुसार स्वी कृति आदेश जारी किया जाता है।

EKTA

JAISWAL

Digitally signed by

EKTA JAISWAL

Date: 2025.06.30

18:19:59 +05'30'

Collector / Fire Officer

UJJAIN Division , MANDSAUR

Madhya Pradesh